



**STÁTNÍ  
ENERGETICKÁ  
INSPEKCE**

Územní inspektorát  
pro Moravskoslezský kraj  
Provozní 1  
722 00 Ostrava - Třebovice

Číslo spisu: 8012300219

## **Protokol o místním šetření a pořízení fotodokumentace**

sepsaný ve Frydku Místku dne 22.01.2019

Přítomni:

za Státní energetickou inspekci:

č. průkazu SEI  
č. průkazu SEI

za kontrolovanou osobu:

jméno a funkce:

Během kontrolního šetření dne 22.01.2019 byla provedena kontrola skutečného stavu budovy, jejího technického vybavení a domovní předávací stanice na adrese J. Opletala 179, 180 a 181, Místek, 738 01 Frýdek – Místek.

Kontrolou bylo zjištěno:

- 1) otopná tělesa umístěná v suterénu domu tj., v mandlovně a sušárně, nebyla vybavena termoregulačním ventilem.
- 2) otopná tělesa umístěná v suterénu domu tj., v mandlovně a sušárně, nebyla vybavena přístroji registrujícími dodávku tepelné energie.
- 3) vnitřní tepelné rozvody instalované v garážích, které byly součástí domu, nebyly vybaveny tepelnou izolací.

Během kontrolního šetření dne 22.01.2019 bylo pořízeno 23 ks fotografických snímků pod pořadovým číslem 1 až 23 budovy, jejího technického vybavení a domovní předávací stanice na adrese J. Opletala 179, 180 a 181, Místek, 738 01 Frýdek – Místek.

Doplnění/výhrady kontrolované osoby:

bez výhrad

Protokol obsahující 2 listy byl přečten, s uvedenými doplněními/výhradami shledán správným a jako takový podepsán.

za Státní energetickou inspekci:

.....  
.....  
.....

za kontrolovanou osobu:

.....

Ve Frýdku - Místku dne 22.01.2019