

STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE

územní inspektorát pro Liberecký kraj, nám. Dr. E. Beneše 26, 460 01 Liberec I.



Číslo jednací: SEI-21638/2021/51.102

Číslo spisu: [redacted]

PŘÍKAZ č. 512008121 o přestupku

Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Liberecký kraj (dále jen „SEI“), jako správní úřad příslušný podle § 3 odst. 4 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen (dále zákon č. 265/1991 Sb.) ve spojení s § 13c odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (dále zákon č. 406/2000 Sb.) a v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. (dále zákon 526/1990 Sb.), v řízení o přestupku vedeném podle § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále zákon č. 250/2016 Sb.) a § 150 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále zákon č. 500/2004 Sb.), rozhodla takto:

- I. [redacted] (dále jen [redacted]), se uznává vinnou ze spáchání přestupku podle § 16 odst. 1 písm. c) zákona č. 526/1990 Sb., kterého se dopustil tím, že jako držitel licence na výrobu elektřiny č. [redacted] ve své **provozovně Evidenční číslo 5: Jindřichovice pod Smrkem** [redacted] s celkovým instalovaným výkonem 0,011 MW (dále jen FVE), nedodržela věcnou podmínku pro stanovení úřední ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů (výkupní cenu) stanovenou cenovým orgánem podle § 5 odst. 5 tohoto zákona uvedené v Cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (dále CR) č. 3/2018, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů, neboť neoprávněně uplatnila a vyúčtovala ve dnech 5. 2. 2019, 8. 3. 2019, 2. 4. 2019, 3. 5. 2019, 12. 6. 2019, 10. 7. 2019, 5. 8. 2019, 2. 9. 2019, 3. 10. 2019, 4. 11. 2019, 2. 12. 2019 a 8. 1. 2020 výkupní cenu na veškerou výrobu elektrické uplatnila a vyúčtovala výkupní cenu na množství elektřiny 3,378 MWh ve výši 14 646 Kč/MWh příslušející výrobnám uvedeným do provozu od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010, ačkoliv část této výrobní, v rozsahu 0,00323 MWp, nebyla uvedena do provozu ve smyslu bodu č. (1.9.) CR č. 4/2009, neboť na tuto část výrobní elektřiny nebyla udělena licence na výrobu elektřiny a pro tuto část výrobní elektřiny tak nevzniklo oprávnění k výkonu licencované činnosti vyrábět elektřinu při uplatnění podpory formou výkupních cen, čímž získala za rok 2019 nepřiměřený majetkový prospěch ve výši 49 394,56 Kč.
- II. Za uvedený přestupek se [redacted] s.r.o. podle § 16 odst. 4 písm. b) zákona č. 526/1990 Sb. s přihlédnutím k § 46 zákona č. 250/2016 Sb. ukládá **pokuta ve výši 24 697 Kč** (slovy dvacet čtyři tisíc šest set devadesát sedm korun českých), která je **splatná do 30 dnů** od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet u České národní banky, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1, č. ú. 3754-34826011/0710, variabilní symbol 512008121. Při bezhotovostní platbě konstantní symbol 1148, při hotovostní platbě 1149.

ODŮVODNĚNÍ

Dne [redacted] byl kontrolujícími vyhotoven Protokol č. [redacted] o výsledku kontroly (dále jen „protokol o výsledku kontroly“). Kontrola byla provedena u [redacted] v souladu s § 13a odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb. a zahájena byla dne [redacted]. Předmětem kontroly bylo dodržování věcných podmínek při uplatňování a vyúčtování výkupních cen pro výrobu elektřiny využitím slunečního záření ve FVE stanovených CR č. 3/2018, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie s účinností od 1. ledna 2019 podle § 5 odst. 5 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon č. 526/1990 Sb.). Součástí kontroly bylo rovněž dodržování povinností daných § 11 odst. 1 písm. a), § 11 odst. 2 a § 12 odst. 1 zákona č. 526/1990 Sb. vést a uchovávat evidenci o cenách uplatňovaných při prodeji a poskytnout podklady orgánům oprávněným ke kontrole cen. Kontrolovaným obdobím byl rok 2019.

V § 5 odst. 5 zákona č. 526/1990 Sb., je uvedeno následující: „*regulace formou maximální, pevné nebo minimální ceny platí pro všechny prodávající a kupující určeného druhu zboží. Pro uplatnění jednotlivých forem regulace cen mohou cenové orgány stanovit další věcné podmínky, včetně pravidel a postupů pro stanovení těchto cen, jejich změn a v případě nájmu nemovitostí nebo jejich částí a služeb spojených s jejich užíváním i způsob jejich sjednávání, uplatňování a vyúčtování. Cenové orgány mohou stanovit u stejného zboží souběžně maximální a minimální cenu*“.

Věcné podmínky stanovené CR č. 3/2018 pro kontrolovaný rok 2019 jsou dle písm. B) odst. 1) mimo jiné následující:

„(1.1.) *Výrobce elektřiny je povinen registrovat formu provozní podpory elektřiny podle jiného právního předpisu⁵⁾ u operátora trhu. Způsob předávání a evidence naměřených hodnot elektřiny z podporovaných zdrojů u podpory formou výkupních cen a způsob předávání a evidence naměřených nebo vypočtených hodnot elektřiny z podporovaných zdrojů stanoví jiný právní předpis⁶⁾. V rámci jedné výroby elektřiny nelze kombinovat podporu formou výkupních cen a zelených bonusů na elektřinu.*

(1.2.) *Roční a hodinové zelené bonusy na elektřinu se uplatňují za elektřinu naměřenou podle jiného právního předpisu⁷⁾ a dodanou v předávacím místě výroby elektřiny a sítě provozovatele distribuční soustavy nebo přenosové soustavy a dodanou výrobcem obchodníkovi s elektřinou nebo zákazníkovi a dále za elektřinu, která je účelně využita v rámci lokální spotřeby výrobce podle jiného právního předpisu⁸⁾. Zelené bonusy a výkupní ceny stanovené v bodech (1.6.) až (1.11.) se neuplatňují za technologickou vlastní spotřebu elektřiny podle jiného právního předpisu.“*

„⁷⁾ *Vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny, ve znění pozdějších předpisů.“*

Dle CR č. 3/2018 ve smyslu bodu (1.10.) Výkupní ceny a roční zelené bonusy na elektřinu pro výrobu elektřiny využitím slunečního záření pro výrobu uvedenou do provozu od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010, pro zdroj s instalovaným výkonem do 30 kW včetně, byla pro rok 2019 stanovena výkupní cena ve výši 14 646 [Kč/MWh].

Při kontrole bylo zjištěno, že [redacted] je držitelem licence na výrobu elektřiny č. [redacted] doložené č. j. 04423-9/2009- ERU vydané ERÚ v Jihlavě dne 14. 9. 2009.

Společnost [REDACTED] s.r.o. vlastní a provozuje FVE s fotovoltaickými panely (dále FVP) umístěnými na střeše rodinného domu č. p. [REDACTED] (informace o pozemku založeny ve spisu pod č. 01.05). Střecha má sklon 45° s jižní orientací. Vizuální kontrolou hlavních částí FVE dne 15. 4. 2021 bylo zjištěno, že na střeše objektu je umístěno celkem 74 ks FVP Canadian Solar CS5A 190 W o celkovém výkonu 14,06 kWp. Dle platné licence je celkový instalovaný výkon 10,83 kWp (57 ks FVP á 190 W). 17 ks stejných FVP o celkovém výkonu 3,23 kWp není součástí FVE. Uvnitř objektu je umístěn invertor AURORA PVI -12.5 OUTD vyr. č. 561241 (dále invertor) a skříň s jističi (jedna pro část FVE se stejnosměrným napětím a jedna pro část FVE se střídavým napětím). Výstup z FVE je měřen 4-kvadrantním elektroměrem Actaris SL7000 typ SL7E71, výrobní číslo 51023522, umístěným ve skříni na vnější straně objektu. Dne [REDACTED] byla provedena fyzická kontrola FVE, sepsán Protokol z místního šetření (založen ve spise pod č. 07) a pořízena fotodokumentace (založena ve spisu pod č. 08).

Doklady založené ve spise:

- Rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence č. j. 09503-10/2012- ERU vydané Energetickým regulačním úřadem (dále ERÚ) v Jihlavě dne 29. 10. 2012,
- Rozhodnutí o udělení licence č. j. 04423-9/2009- ERU vydané ERÚ v Jihlavě dne 14. 9. 2009,
- Smlouva o podpoře výroby elektřiny číslo [REDACTED] ze dne 17. 12. 2010,
- Smlouva o připojení výroby k distribuční soustavě do sítě nízkého napětí (NN) číslo [REDACTED] ze dne 7. 1. 2012,
- Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí (NN) číslo [REDACTED] ze dne 17. 12. 2010,
- Protokol o splnění technických podmínek pro uvedení výroby do provozu s distribuční soustavou ČEZ Distribuce, a. s. zdroj do 100 kW, vystavený 17. 12. 2010,
- Montážní list elektroměru dodávky do DS ze dne 17. 12. 2010,
- Protokol o revizi elektrického zařízení výchozí podle ČSN 331500 a ČSN 33 2000-6 vystavený revizním technikem [REDACTED] (ev. č. 5879/7/08/R-EZ-E1/A) dne 6. 12. 2010 s celkovým posudkem: „Revidované zařízení je schopno bezpečného provozu.“,
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a. s. k PD – FVE 10 kWp, [REDACTED] stanovisko 4120500783 ze dne 20. 8. 2010,
- Žádost o schválení projektové dokumentace doručené na ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 19. 10. 2010 a doručené dne 25. 10. 2010,
- Žádost o vyjádření k PD – FVE - [REDACTED] zaslané panu [REDACTED] od ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 19. 11. 2010,
- první faktura č. 110100006 ze dne 31. 1. 2011,
- první výkaz o výrobě za období 12/2010 ze dne 7. 2. 2011,
- Projektová dokumentace - Fotovoltaická elektrárna 10 kWp [REDACTED] od [REDACTED] ze dne 7. 12. 2010 včetně infolistů od výrobce s technickými parametry FVP CS5A 190M a invertoru PVI -12.5 OUTD,
- Projektová dokumentace - Fotovoltaická elektrárna 14 kWp [REDACTED] od [REDACTED] ze dne 10. 8. 2010 včetně infolistů od výrobce s technickými parametry FVP CS5A 190M a invertoru PVI -12.5 OUTD,
- opis bankovních výpisů potvrzující přijetí platby za období 12/2012 dne 23. 3. 2011.

Ve Smlouvě o podpoře výroby elektřiny číslo [REDACTED] ze dne 17. 12. 2010 je mj. uvedeno, v čl. III bodu 2, se provozovatel DS zavázal "vykupovat vyrobenou, dodanou a vykázanou elektřinu od Výrobce nebo uhradit Výrobci zelený bonus nebo příspěvek k ceně

elektřiny za vyrobené, dodané a vykázané množství elektřiny v souladu s určenými podmínkami a výkupními cenami, které jsou stanoveny Cenovým rozhodnutím ERÚ platným v době realizace výkupu elektřiny." Dále byla v této smlouvě v čl. V kontrolovaná FVE zařazena takto:

Typ výroby: Obnovitelné zdroje – Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instal. výkonem do 30 kW včetně uvedený do provozu od 1. 1. 2010 do 21. 12. 2010.
Instalovaný výkon: 11 kW
Kategorie výrobce: výrobce 1. kategorie
Napěťová hladina (dodávka do hladiny): NN
Zvolený režim podpory: výkup elektřiny.

V rámci kontroly bylo kontrolovanou osobou předloženo:

- Smlouva o výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie číslo [redacted] ze dne 21. 12. 2012 (založeno ve spisu pod č. 04.17),
- dodatek číslo 001 smlouvy o výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie číslo [redacted] ze dne 3. 5. 2013 (založeno ve spisu pod č. 04.16),
- faktury ČEZ Prodej, a.s. za rok 2019 (založeno ve spisu pod č. 04.01 až 04.12),
- knihy bankovních výpisů potvrzující přijetí podpory na účet kontrolované osoby za kontrolované období (založeno ve spisu pod č. 04.13 a 04.14).

Dle předložených dokladů (uvedeny v kapitole 3.2.2) splnila [redacted] s.r.o. podmínky stanovené v CR č. 4/2009 pro zařazení FVE jako výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem do 30 kW včetně a uvedené do provozu od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010.

Celkový instalovaný výkon FVE v souladu licencí vydanou ERÚ na 0,011 MW je dle přeložených dokladů 0,01083 MW. Instalace 17 ks o celkovém instalovaném výkonu 0,00323 MW je nad rámec licence vydané ERÚ, tj. bez nároku na podporu výroby elektřiny z podporovaného zdroje.

Společnost [redacted] s.r.o. předávala měsíční výkazy o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů energie do systému OTE, a. s. (dále jen výkaz) (založeno ve spisu pod č. 05.01 až 05.12), viz Tabulka č. 1 a přijímala platby dle předložených dokladů (založeno ve spisu pod č. 04.13 a 04.14). Ke kontrole byly dále předloženy faktury od ČEZ Prodej, a. s. (založeno ve spisu pod č. 04.01 až 04.12).

V průběhu kontroly provedla společnost [redacted] s.r.o. opravu výkazů po zjištění zapojení FVP na rámec licence udělené ERÚ a odpojení těchto FVP z elektrického okruhu kontrolované FVE. Opravné daňové doklady za kontrolované období vystavené ČEZ Prodej, a.s. na základě opravených výkazů výroby v systému CS OTE jsou vloženy do spisu pod č. 08.01 až 08.12.

Tabulka č. 1 - Přehled výroby elektřiny dle výkazů a fakturace za rok 2019

2019	Celková svorková výroba [MWh] (GCR_2 / RES 18)	Technologická vlastní spotřeba [MWh] (GCR_3)	Dodávka do DS [MWh] (GCR_6)	Záporná hodinová cena na denním trhu organizovaném operátorem trhu [Kč]	Přijatá podpora – povinný výkup (dle fakturace) [Kč]
1	0,360	0,000	0,360	0,00	5 272,56
2	0,995	0,000	0,995	0,00	14 572,77
3	1,040	0,000	1,040	17,73	15 214,11
4	1,928	0,000	1,928	32,97	28 204,52
5	1,412	0,000	1,412	0,00	20 680,15
6	2,167	0,000	2,167	72,76	31 665,12
7	1,709	0,000	1,709	0,00	25 030,01
8	1,654	0,000	1,654	0,00	24 224,48
9	1,294	0,000	1,294	0,00	18 951,92
10	1,166	0,000	1,166	0,00	17 077,24
11	0,620	0,000	0,620	0,00	9 080,52
12	0,344	0,000	0,344	0,00	5 038,22
Σ	14,689	0,000	14,689	123,46	215 011,62

Zdroj: výkazy OTE, faktury a výpisy z účtu.

Tabulka č. 2 - Přehled opravených výkazů výroby elektřiny za rok 2019

2019	Celková svorková výroba [MWh] (GCR_2)	Technologická vlastní spotřeba [MWh] (GCR_3)	Dodávka do DS [MWh] (GCR_6)	Elektřina na kterou je nyní nárokována podpora [MWh] (RES 18) (výroba z 10,83 kWp)	Rozdíl nárokováné podpory po opravě [MWh], (výroba z 3,23 kWp)	Rozdíl ve vyplacené částce dle dobropisů po opravě [Kč]
1	0,360	0,000	0,360	0,277	0,083	1 215,62
2	0,995	0,000	0,995	0,766	0,229	3 353,93
3	1,040	0,000	1,040	0,801	0,239	3 500,39
4	1,928	0,000	1,928	1,485	0,443	6 488,18
5	1,412	0,000	1,412	1,087	0,325	4 759,95
6	2,167	0,000	2,167	1,669	0,498	7 293,71
7	1,709	0,000	1,709	1,316	0,393	5 755,87
8	1,654	0,000	1,654	1,274	0,380	5 565,48
9	1,294	0,000	1,294	0,996	0,298	4 364,50
10	1,166	0,000	1,166	0,898	0,268	3 925,13
11	0,620	0,000	0,620	0,477	0,143	2 094,38
12	0,344	0,000	0,344	0,265	0,079	1 157,03
Σ	14,689	0,000	14,689	11,311	3,378	49 474,17

Zdroj: opravené výkazy v CS OTE a opravné daňové doklady – dobropisy vystavené CEZ Prodej, a.s.

Hodnota ročního využití instalovaného výkonu FVE, získaná z celkové roční výroby nahlášené ve výkazech a kontrolou ověřeného instalovaného výkonu FVE, byla porovnána s údajem získaným z veřejně přístupného systému PVGIS, vytvořeným výzkumným centrem Evropské komise, za využití dokumentu „Metodika – 2020-004-M“ (dále metodika), kterou si nechala za tímto účelem od ČVUT v Praze zpracovat Státní energetická inspekce. Je přílohou tohoto protokolu a obsahuje kompletní postup stanovení reálného rozsahu využití instalovaného výkonu kontrolované FVE v roce 2019.

Pro rok 2019 byla hodnota ročního využití instalovaného výkonu FVE 1 356,33 kWh/kWp, což je více než hodnota stanovená podle Metodiky 972,68 kWh/kWp +/- 10% (od 875,41 do 1 069,95 kWh/kWp). Hodnota ročního využití instalovaného výkonu FVE byla získána výpočtem jako poměr celkové svorkové výroby FVE za rok 2019 a instalovaného výkonu FVE (14 689 kWh / 10,83 kWp = 1 356,33 kWh/kWp).

Příčinou zjištěného překročení ročního využití instalovaného výkonu FVE byla změna v elektrickém zapojení FVP, které provedl bez vědomí kontrolované osoby bývalý majitel objektu pravděpodobně v době předávání objektu novému majiteli na přelomu června a července 2018, jak sám po zahájení kontroly telefonicky a emailem sdělil zástupce FVE. Při místním šetření konaném dne [REDACTED] byl na místě zdokumentován demontovaný jednofázový inverter čínské výroby MasterVolt (typ XS3200 SW vyr. č. 131013200), jehož pracovní rozsah je 100 až 600 V stejnosměrných / 15 A na vstupu a střídavých 230 V / 1x15 A na výstupu. Tento inverter je určen pro zapojení výstupu z FVP v rozsahu 2200 až 3300 Wp, což odpovídá 17 ks FVP á 190 Wp (celkem 3 320 Wp). Jeden string FVP nebyl v době místního šetření připojen na žádný inverter. Výše uvedené skutečnosti byly fotograficky zdokumentovány (viz fotodokumentace založena ve spisu pod č. 11).

Podle § 9 odst. 5 zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), je držitel licence oprávněn v případě rozšíření počtu provozoven nebo změny technických parametrů stávajících provozoven zahájit výkon licencované činnosti v těchto provozovnách dnem nabytí právní moci rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence. Držitel licence resp. společnost [REDACTED] však v souvislosti s výše uvedenou změnou – navýšení instalovaného výkonu výroby, o změnu licence nepožádala. Podpora uplatňovaná na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů formou výkupní ceny byla na tuto část dodatečně instalovaného výkonu, uvedeného do provozu v roce 2018, čerpána neoprávněně. Dle zákona č. 526/1990 Sb. - § 14 odst. „(4) Prodávající získá nepřiměřený majetkový prospěch dnem jeho připsání na účet, popřípadě dnem převzetí hotovosti. Kupující získá nepřiměřený majetkový prospěch dnem, kdy získal předmětné plnění.“

Výpočtem z částky připsané na účet společnosti [REDACTED] která již obsahuje odečet záporné hodinové ceny na denním trhu, byla stanovena výše nepřiměřeného majetkového prospěchu připadající na výrobu z FVP zapojených v roce 2019 v rozporu licenci:
NMP = 49 394,56 Kč (215 011,62 Kč / 14,06 * 3,23).

Správní orgán podrobně prostudoval veškeré podklady obsažené ve spisu č. [REDACTED], zejména protokol o výsledku kontroly ve vztahu ke kontrolované FVE včetně příslušných pokladů a dalších dokumentů, které jsou nedílnou součástí spisu, přičemž se plně ztotožnil s protokolem o výsledku kontroly č. [REDACTED] ze dne [REDACTED]. [REDACTED] byla podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., poučena o možnosti podání námitek ke zjištěním uvedeným v Protokolu o výsledku kontroly a této možnosti nevyužila. Správní orgán má za spolehlivě prokázané, že [REDACTED] naplnila formální a materiální stránku skutkové podstaty přestupku dle § 16 odst. 1 písm. c) zákona č. 526/1990 Sb., když nedodržela věcné podmínky, pravidla nebo postupy pro stanovení úředních cen, jejich změn a způsobu jejich sjednávání, uplatňování a vyúčtování, stanovené cenovými orgány. Ve smyslu § 16 odst. 4 písm. b) zákona č. 526/1990 Sb. lze za uvedený přestupek uložit pokutu ve výši jedno až pětinasobku nepřiměřeného majetkového prospěchu, jde-li vyčíslit, zjištěného za kontrolované období, nejvýše za dobu jeho posledních 3 let, nebo do 1 000 000 Kč, je-li výše nepřiměřeného majetkového prospěchu nižší než 1 000 000 Kč.

Společenská škodlivost tvoří materiální stránku přestupku, která je dána především zákonným vymezením zájmů chráněných zákonem. Změnou v elektrickém zapojení FVP a instalací 17 ks FVP o celkovém instalovaném výkonu 0,00323 MW, které byly nad rámec licence vydané ERÚ bez nároku na podporu získala nepřiměřený majetkový prospěch vyčíslený ve výši 49 394,56 Kč.

Správní orgán dále posuzoval v daném případě uplynutí lhůt pro vyvození správně právní odpovědnosti a konstatuje, že společnost [REDACTED] svým jednáním spáchala přestupek, který je definován v § 7 zákona č. 250/2016 Sb. jako pokračující přestupek, jehož jednotlivé dílčí útoky vedené jednotným záměrem naplňují skutkovou podstatu stejného přestupku, jsou spojeny stejným nebo podobným způsobem provedení, blízkou souvislostí časovou a souvislostí v předmětu útoku. Bylo vycházeno z měsíčních výkazů o výrobě elektrické energie z obnovitelných zdrojů, které výrobce zasílá operátorovi trhu pro nárok na podporu.

Vzhledem k tomu, že společnost [REDACTED] ve smyslu § 21 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb. neprokázala, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila, za přestupek odpovídá. SEI proto použila oprávnění podle § 3 odst. 4 zákona č. 265/1991 Sb a ukládá [REDACTED] pokutu ve stanovené výši.

Při stanovení výše pokuty bylo v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 250/2016 Sb. přihlédnuto ke všem skutečnostem, zjištěným při kontrole a v řízení o přestupku v předmětné věci a zejména k obsahu kontrolního spisu č. [REDACTED], k povaze a závažnosti přestupku, ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Závažnost přestupku je v daném případě dána zejména výší nepřiměřeného majetkového prospěchu, který byl správním orgánem vyčíslen za rok 2019 v celkové částce 49 394,56 Kč. Společnost [REDACTED] tak za rok 2019 čerpala podporu formou výkupní ceny ve výši přesahující výši podpory, na kterou měla skutečně nárok a správním orgánem vzhledem k celkovému vyrobenému množství elektrické energie za celé kontrolované období tj. 14,689 MWh byl rozdíl vyhodnocen jako méně významný.

Správní orgán dále hodnotil následky spáchaného přestupku, mezi které je možné zařadit zejména zvýšení zátěže pro konečné spotřebitele elektřiny, kterým se o tuto neoprávněně čerpanou podporu zvýšily náklady na elektrickou energii, neboť tato neoprávněně čerpaná podpora se dílem stala složkou ceny za distribuci elektřiny a dílem byla uhrazena z veřejných prostředků státního rozpočtu. Tyto skutečnosti jsou správním orgánem považovány za **přítěžující**.

Správní orgán také při svém rozhodování o výměře sankce kladně zohlednil **polehčující** okolnosti, kdy společnost [redacted] poskytovala v průběhu kontroly potřebnou součinnost. Dále bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že provedla nápravu celé věci, když dne [redacted] podala opravné výkazy o výrobě energie z obnovitelných zdrojů a částku nepřiměřeného majetkového prospěchu vrátila formou zápočtu budoucích vyplacených podpor společností ČEZ Prodej, a.s., což bylo potvrzeno přípisem od této společnosti doručeným SEI dne 14. 9. 2021. Poškozený, Ministerstvo průmyslu a obchodu, v původním přípisu ze dne 12. 8. 2021 vyjádřilo svůj záměr uplatnit výši jemu způsobené škody v tomto řízení. Jelikož již došlo k podání opravných výkazů a škoda byla uhrazena, tak odpadl důvod požadovat náhradu škody, což shodně uvádí Ministerstvo průmyslu a obchodu v posledním odstavci svého přípisu. Nad rámec tohoto řízení však správní orgán uvádí, že společnost [redacted] svým jednáním, kdy čerpala neoprávněně výkupní cenu na veškerou výrobu elektrické na množství elektřiny 3,378 MWh ve výši 14 646 Kč/MWh příslušející výrobnám uvedeným do provozu od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010, ačkoliv část této výroby, v rozsahu 0,00323 MWp, nebyla uvedena do provozu ve smyslu bodu č. (1.9.) CR č. 4/2009, neboť na tuto část výroby elektřiny nebyla udělena licence na výrobu elektřiny a pro tuto část výroby elektřiny tak nevzniklo oprávnění k výkonu licencované činnosti vyrábět elektřinu při uplatnění podpory formou výkupních cen, naplnila skutkovou podstatu projednávaného přestupku v rozsahu, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto příkazu.

Po zvážení všech okolností případu a na základě zjištěného stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, bylo na základě správního uvážení rozhodnuto o uložení sankce v mezích zákona č. 526/1990 Sb., a to při dolní hranici zákonem stanovené sazby. Míra závadného chování a společenská škodlivost přestupku byla vyhodnocena jako méně významná, neboť nedošlo k žádné závažné škodě, jako negativnímu následku spáchaného přestupku. Správní orgán tak považuje stanovenou výši pokuty za zcela přiměřenou míře a významu chráněného společenského zájmu na zajištění pořádku při dodržování zákonem stanovených právních povinností a postupů podle zákona č. 526/1990 Sb. Zároveň ji považuje za dostatečně odstrašující a může tak plnit jak represivní, tak preventivní funkci. Při určení výše pokuty správní orgán dbal též na dodržení zásady činnosti správního orgánu podle § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., tedy aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly, tj. vycházel ze zkušeností s rozhodováním z obdobných kauz.

Na základě kontrolního zjištění, jeho výsledku a v souladu se základní zásadou činnosti správních orgánů, zásadou urychlení, zjednodušení projednávání přestupků a snížení administrativních úkonů, správní orgán bez předchozího vedení řízení postupem podle ustanovení § 81 zákona č. 250/2016 Sb. vydává ve zkráceném řízení příkaz o uložení pokuty, neboť byly splněny zákonem dané podmínky k jeho vydání. Není pochybnost o tom, že se společnost [redacted] uvedeného přestupku dopustila.

POUČENÍ

Proti tomuto příkazu lze podle § 150 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne jeho doručení ke Státní energetické inspekci, územnímu inspektorátu, který tento příkaz vydal. S odkazem na § 37 zákona č. 500/2004 Sb. lze podání učinit i prostřednictvím datové schránky Státní energetické inspekce (ID: hq2aev4). Včasným podáním odporu se příkaz ruší a správní orgán pokračuje v řízení s tím, že po projednání věci bude v případě uznání viny uložena kromě sankce i povinnost účastníku řízení uhradit náklady řízení stanovené vyhláškou č. 520/2005 Sb., a to ve výši 1 000 Kč. Příkaz, proti němuž nebude podán odpor, se stává pravomocným.

V Liberci 21. 9. 2021

Ing. Petra Jägerová

ředitelka územního inspektorátu
(elektronicky podepsáno)