

Základní informace o přístupnosti

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha 2 – Nové Město

Kontaktní telefon 224 852 112

E-mail: posta@mpo.cz

Internetová stránka: www.mpo.cz

1) Přístup k objektu

Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: NE

Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: ANO zast. tram, bus. Jiráskovo náměstí

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů): ANO

2) Vstup do objektu

Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: NE

Před hlavním vchodem se nachází:

- ♦ vyrovnávací stupně: ANO 1 stupeň
- ♦ rampa: ANO vyrovnávací klín
- ♦ zvedací plošina: ANO nosnost 250 kg, přepravní deska 85 x 106 cm

U hlavního vchodu se nachází:

- ♦ akustický orientační majáček: NE
- ♦ zvonek k přivolání obsluhy: NE
- ♦ zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- ♦ interkom: ANO umístěn 90 cm od země, bez obrazu

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO 90 cm

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: ANO 2x 90 cm

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): NE

Za vstupními dveřmi se nachází schody: ANO

Schody lze překonat zdvihací plošinou: ANO

Alternativní bezbariérový vchod (pokud je):

Bezbariérový vstup do objektu je zajištěn:

- ◆ rampou: NE
- ◆ zdvihací plošinou: NE
- ◆ výtahem přístupným z venkovního prostoru: NE

U bezbariérového vchodu se nachází:

- ◆ akustický orientační majáček: NE
- ◆ zvonek k přivolání obsluhy: ANO
- ◆ zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- ◆ interkom: NE

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: NE

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): ANO

3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: ANO 7 podlaží

V budově se nachází schodiště: ANO

Zdvihací plošina:

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: NE *přístup pouze do přízemí*

Výtah:

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: NE *obsluha pouze 1 – 6 nadzemní podlaží*

- ◆ Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150x150cm): ANO

- ◆ Výtah je průchozí: NE
- ◆ Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80-120 cm: ANO
- ◆ Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem: ANO
- ◆ Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: ANO
- ◆ Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100 x 130 cm): NE
- ◆ Uvnitř kabiny se nachází:
 - ovladač s tlačítky: ANO *výška umístění ovládacího panelu 90 cm*
 - ovladač s tlačítky s reliéfním popisem / Braillovo písmo: ANO
 - dotykový displej: NE
 - zrcadlo: ANO
 - sklopné sedátko: NE
 - madlo: ANO
 - akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží: ANO
 - informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: ANO
 - nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: ANO
 - indukční smyčka se symbolem: NE
 - interkom: NE

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: NE

4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): ANO

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodící linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: ANO ostraha objektu

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánek apod.): NE

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: NE

Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: NE

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: ANO

Od vstupu, příp. od recepcce vede k přepážkám vodící linie: NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: NE

Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: NE

Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: ANO *v přízemí za recepcí*

Přístupná toaleta je:

- ◆ volně přístupná: ANO
- ◆ viditelně označena nápisem, příp. symbolem: ANO
- ◆ označena reliéfním popisem / v Braillově písmu: NE
- ◆ přístupná: přímo z chodby: ANO
- ◆ Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160x160cm: NE *145 x 240 cm*

Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80 cm: ANO

Dveře se otevírají ven: ANO

Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:

- mísa se sedátkem ve výšce 47 cm
- pevné madlo: ANO
- sklopné madlo: ANO
- velké umyvadlo: ANO
- malé umývatko: NE
- zrcadlo: ANO
- ovladač nouzové signalizace: NE

- přebalovací pult: NE